



Территориальная сетевая организация
ООО «Научно-производственная фирма
«Парма Инжиниринг»

614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, а/я 52
Тел./факс: (342) 258 00 68
e-mail: info@npf-parma.ru, www.npf-parma.ru
ИНН 5948040074 КПП 594801001

Отчет производственных работ

ТСО ООО «НПФ «Парма Инжиниринг» за август 2017 г.

Проведены плановые осмотры и техническое обслуживание:

1. 11.08.2017 ТП-0424, ТП-0114.
2. 14.08.2017 ТП-6082.
3. 15.08.2017 ТП-0244, ТП-0417.
4. 19.08.2017 ТП-0170, ТП-0096, ТП-0090.
5. 24.08.2017 ТП-0280.

Оперативные переключения, плановые и внеплановые ремонты:

1. 03.08.2017 Оперативные переключения в РП-59;
2. 04.08.2017 Оперативные переключения в РП-59;
3. 08.08.2017 Замена предохранителей в ПКУ-10 кВ ТП-0397;
4. 10.08.2017 Замена предохранителей в ПКУ-10 кВ ТП-00846, Замена предохранителей в ПКУ-6 кВ ТП-00384.
5. 11.08.2017 Осмотр ТП-00573;
6. 15.08.2017 Оперативное переключения ТП-0244;
7. 26.08.2017 Оперативные переключения в РП-59;

Отключения ОАО «МРСК-УРАЛА»

1. 03.08.2017 КВЛ-10 кВ Мелиоратор ПС Восход ТП-00203, ТП-00505, ТП-00504 8 часов;
2. 05.08.2017 КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная ТП-00133, ТП-00645 2 часа;
3. 08.08.2017 КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная ТП-00133, ТП-00645 3 часа;
4. 25.07.2017 КВЛ-10 кВ АВМ РП-3033 ТП-00847, ТП-00846, ТП-1 (Мельница) 8 часов.

Главный инженер
ООО «НПФ «Парма Инжиниринг»

А.Л.Мальгин