



Территориальная сетевая организация
ООО «Научно-производственная фирма
«Парма Инжиниринг»

614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, а/я 52
Тел./факс: (342) 258 00 68
e-mail: info@npf-parma.ru, www.npf-parma.ru
ИНН 5948040074 КПП 594801001

Отчет производственных работ

ТСО ООО «НПФ «Парма Инжиниринг» за июль 2017 г.

Проведены плановые осмотры и техническое обслуживание:

1. 03.07.2017 ВЛ-10/0,4 кВ от ТП-00795, ТП-00796;
2. 18.07.2017 ТП-0244;
3. 19.07.2017 ТП-0532.

Оперативные переключения, плановые и внеплановые ремонты:

1. 03.07.2017 ТП-0244 Оперативные переключения;
2. 04.07.2017 КЛ-0,4 кВ от ТП-00795, ТП-00796 замена нулевых шин в ЩС-0,4 кВ;
3. 05.07.2017 РП-59 Оперативные переключения и ремонт АВ-1600 на 2 СШ-0,4 кВ;
4. 07.07.2017 РП-59 Оперативные переключения, прокладка КЛ-10 кВ База-2 в траншею;
5. 07.07.2017 Замена ПК-10 кВ и проходных изоляторов в ТП-00874;
6. 10.07.2017 Монтаж контура заземления для вновь устанавливаемой ТП по ТУ Мостовая;
7. 12.07. – 13.07.2017 Демонтаж ВЛ-10 кВ в сторону ТП-00758;
8. 14.07.2017 Перенос ТП-00758, монтаж прибора учета на ВКЛ-0,4 кВ №3 от ТП-00737;
9. 17.07.2017 Подключение потребителей по заявке энергосбыта в ТП-0105;
10. 19.07.2017 Замена ПК-10 кВ в ТП-00505;
11. 20.07.2017 Замена ОПН-10 кВ в ТП-00505;
12. 24.07.2017 Осмотр ПКУ-10 кВ ТП-1(Мельница);
13. 25.07.2017 Монтаж контура заземления для вновь устанавливаемой ТП по ТУ Заостровка;
14. 26.07.2017 Установка КТП по ТУ Заостровка;
15. 27.07.2017 Покраска КТП по ТУ Заостровка;
16. 29.07.2017 Замена ТР-10 кВ в ТП-00714;
17. 31.07.2017 Ремонт РЛНД-10 кВ в ТП-00520.

Отключения ОАО «МРСК-УРАЛА»

1. 04.07.2017 КВЛ-10 кВ Болгары РП-3033 ТП-00741 4 час;
2. 11.07.2017 КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная ТП-00113, ТП-00645 8 час;
3. 25.07.2017 КВЛ-10 кВ Россия-1 ПС Муллы ТП-00795, ТП-00796 8 час;
4. 27.07.2017 КВЛ-10 кВ Полудово ПС Клин ТП-00870 8 час;

Главный инженер
ООО «НПФ «Парма Инжиниринг»



А.Л.Мальгин