



Территориальная сетевая организация
ООО «Научно-производственная фирма
«Парма Инжиниринг»

614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, а/я 52

Тел./факс: (342) 258 00 68

e-mail: info@npf-parma.ru, www.npf-parma.ru

ИНН 5948040074 КПП 594801001

Отчет производственных работ

ТСО ООО «НПФ «Парма Инжиниринг» за 2 квартал 2017 г.

Проведены плановые осмотры и техническое обслуживание:

1. 13.04.2017 Осмотры всех ТП согласно перечню обслуживания ООО «НПФ «Парма Инжиниринг» на предмет проверки наличия запирающих устройств (замков);
2. 14.04.2017 Осмотры всех ТП согласно перечню обслуживания ООО «НПФ «Парма Инжиниринг» на предмет проверки наличия запирающих устройств (замков);
3. 20.04.2017 ТП-00645;
4. 21.04.2017 ТП-00795, КВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3, 4, 5; ТП-00796 КВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
5. 24.04.2017 ТП-0841, яч.ВЛБ;
6. 25.04.2017 ТП-00800, ТП-00801, ТП-00461, ТП-00467, ТП-00468;
7. 26.04.2017 ТП-00866, ТП-00738, ТП-00737, ТП-00307, ТП-00308;
8. 27.04.2017 ТП-00718, ТП-00717, ТП-00715;
9. 28.04.2017 ТП-00832, ТП-00319;
10. 02.05.2017 ТП-0389, ТП-00911;
11. 04.05.2017 ТП-00120, ТП-0105;
12. 05.05.2017 ТП-00847, ТП-00846;
13. 10.05.2017 ТП-00714;
14. 11.05.2017 ТП-00805;
15. 15.05.2017 ТП-00874;
16. 16.05.2017 ТП-00467, ТП-00468;
17. 18.05.2017 ТП-00870;
18. 19.05.2017 ТП-0841;
19. 23.05.2017 ТП-1(Мельница);
20. 24.05.2017 ТП-00805, ТП-00504, ТП-00505;
21. 25.05.2017 ТП-00520;
22. 29.05.2017 ТП-00723;
23. 01.06.2017 ТП-00113;
24. 06.06.2017 ТП-00857;
25. 09.06.2017 ТП-0805;

26. 14.06.2017 ТП-0841;
27. 15.06.2017 ТП-0086, ТП-0389, ТП-0911;
28. 16.06.2017 ТП-00347;
29. 22.06.2017 ТП-00203;
30. 26.06.2017 ТП-00911;
31. 28.06.2017 ТП-00646;
32. 29.06.2017 ТП-00874, ТП-00832, ТП-Стройбетоносервис;

Оперативные переключения, плановые и внеплановые ремонты:

1. 05.04.2017 ТП-0532 Замена приборов учета;
2. 06 - 07.04.2017 Монтаж провода по договорам технологического присоединения в д.Мостовая; РП-59 оперативные переключения, аварийно-восстановительные работы (замена кабельных муфт) ВКЛ-10 кВ Транзит База-2;
3. 12.04.2017 Замена замков в ЩС-0,4 кВ от ТП-00795, ТП-00796;
4. 16.04.2017 ТП-0646 Оперативные переключения;
5. 17 - 19.04.2017 Монтаж СИП по ТУ Мостовая;
6. 20.04.2017 ТП-0244 Оперативные переключения;
7. 21.04.2017 ТП-0244, ТП-0646 Оперативные переключения;
8. 22.04.2017 ТП-0244 Оперативные переключения;
9. 25.04.2017 РП-59 Оперативные переключения ;
10. 26.04.2017 РП-59 Оперативные переключения, ТП-0646 Оперативные переключения;
11. 02.05.2017 ТП-0646 Оперативные переключения, монтаж СИП по ТУ Мостовая;
12. 04.05.2017 ТП-0105 Оперативные переключения;
13. 05.05.2017 ТП-0646 Оперативные переключения;
14. 15-18.05.2017 Монтаж СИП и повторных контуров заземления, переключение потребителей по ТУ Мостовая;
15. 19.05.2017 ТП-00718 ВЛ-0,4 кВ № 2 аварийное восстановительные работы;
16. 25.05.2017 ТП-0105 Оперативные переключения;
17. 29.05.2017 ТП-00331 Оперативные переключения;
18. 02.06.2017 ТП-0784 Оперативные переключения;
19. 07.06.2017 Демонтаж и установка опор по ТУ Мостовая;
20. 08.06.2017 Установка опор по ТУ Мельница;
21. 13.06.2017 ТП-0704 Оперативные переключения, выполнения заявки на отключение ТП-00723;
22. 14.06.2017 Выполнение заявки на включение ТП-00723;
23. 27.06.2017 Демонтаж и установка ж/б опор по ТУ Мостовая, выполнение заявки на отключение ТП-00504;
24. 28.06.2017 ТП-0646 оперативные переключения, выполнения заявки на включение ТП-00504;

Отключения ОАО «МРСК-УРАЛА»

1. 06.04.2017 КВЛ-10 кВ Транзит-База-2 РП-59 - 10 часов;
2. 10.04.2017 КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная ТП-00645, ТП-00133 - 10 часов;
3. 11.04.2017 КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная ТП-00645, ТП-00133 - 6 часов;
4. 24.04.2017 КВЛ-10 кВ Болгары РП-3033 ТП-00741 - 1 час;
5. 27.04.2017 КВЛ-10 кВ Поляны ПС Троица ТП-00787 - 9 часов; КВЛ-10 кВ Лицей ПС Восход ТП-00520 - 8 часов, КВЛ-10 кВ Болгары РП-3033 ТП-00741 - 8 часов.
6. 02.05.2017 КВЛ-10 кВ Болгары РП-3033 ТП-00741 8 час;
7. 04.05.2017 КВЛ-10 кВ Болгары РП-3033 ТП-00741 8 час;
8. 05.05.2017 КВЛ-10 кВ Болгары РП-3033 ТП-00741 8 час;
9. 23.05.2017 КВЛ-10 кВ Троица ПС Троица ТП-00737 8 час;
10. 24.05.2017 КВЛ-10 кВ Троица ПС Троица ТП-00737 8 час.
11. 05.06.2017 КВЛ-10 кВ Кичаново ПС Култаево ТП-00832 8 час;
12. 23.06.2017 КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная ТП-00113, ТП-00645 2 час;
13. 30.06.2017 КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная ТП-00113, ТП-00645 8 час;

Главный инженер
ООО «НПФ «Парма Инжиниринг»



А.Л.Мальгин