



Территориальная сетевая организация
ООО «Научно-производственная фирма
«Парма Инжиниринг»

614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, а/я 52
Тел./факс: (342) 258 00 68
e-mail: info@npf-parma.ru, www.npf-parma.ru
ИНН 5948040074 КПП 594801001

Отчет производственных работ

ТСО ООО «НПФ «Парма Инжиниринг» за сентябрь 2017 г.

Проведены плановые осмотры и техническое обслуживание:

1. 11.09.2017 Осмотры ВКЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП-00884;
2. 13.09.2017 ТП-00114;
3. 19.09.2017 ТП-0215, ТП-00934;
4. 23.09.2017 ТП-00903;
5. 29.09.2017 ТП-71.

Оперативные переключения, плановые и внеплановые ремонты:


1. 01.09.2017 Испытание трансформатора в ТП-2 (Заостровка);
2. 04.09.2017 Оперативные переключения в РП-59;
3. 05.09.2017 Оперативные переключения в ТП-00461;
4. 07.09.2017 Оперативные переключения в ТП-00461 и ремонт ВН-16;
5. 08.09.2017 Оперативные переключения в РП-59, установка опор по ТУ Дивногорье;
6. 12.09.2017 Устранения замечаний в ТП-2 (Заостровка);
7. 13.09.2017 Устранения дефектов КВЛ-10 кВ База-2;
8. 15.09.2017 Вырубка мелкой поросли в ТП-00800, ТП-00801, ТП-0030;
9. 19.09.2017 Оперативные переключения в РП-59, регулировка МВ-10 кВ База-2;
10. 20.09.2017 Замена замков в ТП-00203;
11. 21.09.2017 Устранения дефектов в ТП-00714;
12. 22.09.2017 Ремонт ВН-10 кВ ТП-00884;
13. 26-28.09.2017 Установка опор и монтаж СИП по ТУ Дивногорье;
14. 29.09.2017 Выполнения заявок энергосбыта отключения ТП-00723.

Отключения ОАО «МРСК-УРАЛА»

1. 07.09.2017 – 08. 09.2017 КВЛ-10 кВ Мелиоратор ПС Восход ТП-00203, ТП-00505, ТП-00504 по 8 часов;

2. 14.09.2017 КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная ТП-00133, ТП-00645 8 часов;
3. 18.09.2017 КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная ТП-00133, ТП-00645 8 часов;
4. 20.09.2017 КВЛ-10 кВ Мелиоратор ПС Восход ТП-00203, ТП-00505, ТП-00504 8 часов;
5. 25.09.2017 – 26. 09.2017 КВЛ-10 кВ Мелиоратор ПС Восход ТП-00203, ТП-00505, ТП-00504 по 8 часов.

Ведущий инженер
ООО «НПФ «Парма Инжиниринг»



М. Р. Аширов